

LEGENDA MIESTNOSTÍ


OZN.	NÁZOV, POPIS	M2
1	TRIEDA	33,63
2	KABINET	7,17
3	SPÁLŇA	28,93
4	WC	1,62
5	PREDSIENĽ	2,98
6	WC	1,62
7	PREDSIENĽ	3,04
8	SPÁLŇA	15,19
9	SCHODISKO	19,73
10	PODKROVNÝ PRIESTOR	
11	CHODBA	34,11
12	HERŇA	52,55

LEGENDA ZÁSUVKY:

- z — ZÁSUVKA DVOJITÁ S BEZPEČNOSTNÝMI CLONKAMI (oc) 230V/16A, IP20 (napr. ABB TANGO)
- z — ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ ZAP. S BEZPEČNOSTNÝMI CLONKAMI (oc) 230V/16A, IP44

zásuvka 230V/16A
KÁBEL CXKE-J 3 x 2.5

LEGENDA OSVETLENIE: víd. E-1:




KÁBEL CXKE-J 3 x 1.5, CXKE-J 5 x 1.5

LEGENDA SVETIDIEL: víd. výkres E-1

ROZVODNÁ SIETĽ: 3 N+PE str. 50Hz, 230/400V, TN-S
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM – SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
 PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE /ZÁKLADNÁ OCHRANA/: základná izolácia živých častí, krytmi alebo zábranami

PRI PORUCHE: samočinné odpojenie pri poruche pre sieť TN
 sústava ochranného uzemnenia a ochranného pospájania
 doplnková ochrana prúdovými chráničmi vo vymedzených obvodoch



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

VED. PROJEKTANT STAVBY	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING.K.FRAŇO	ING. Štefan TROPP	ING. Štefan TROPP	
INVESTOR :	OBECNÝ ÚRAD MALACHOV, ORTÚŠKA CESTA 145, MALACHOV		DATUM
NÁZOV STAVBY :	BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY MALACHOV		04/2023
NÁZOV OBJEKTU :	ELEKTROINŠTALÁCIA – REKONŠTRUKCIA		STUPEŇ
OBSAH VÝKRESU :	PODORYS POSCHODIA 2. NP – ELEKTROINŠTALÁCIA		PROJEKT STAVBY
			FORMAT
			MIERKA
			PROFESIA
			ČÍS. VÝKRESU
			E-2

