

ROZVODNÁ SIĚŤ :TN-C-S,3+N+PE, AC 50Hz,230/400V
 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ):IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,KRYTMI
 OCHRANA PRI PORUCHE (PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ):SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN ZVÝŠENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
 VONKAJŠIE VPLYVY :VIĎ PROTOKOL VONK. VPLYVOV

Rozvádzač: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: SAMOSTATNE STOJACI (2-dielny systém) BP-F
 Stupeň krytia: IP40
 Požiarna klasifikácia: EI 30 DP1-S
 Dvere: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové
 Vonkajšie rozmery 826 x 1754 x 240 (Šírka x Výška x Hĺbka)
 Vnútorne rozmery: 720 x 1650 (Šírka x Výška)
 Podstavec: Žiadny
 Vnútorne členenie: Jeden rám šírky 720mm.
 Konštrukcia: Uchytenie DIN líšt a montážnych plechov na bočnice BP-F.
 Konštrukcia: Max. počet radov DIN líšt (bez montáže elektromerových vaní) 11 (modulov 385).

VYPRACOVAL	JAROSLAV PAUKO	HLAVNY PROJEKTANT: ING.KAROL FRAŇO	PROJEKTOVÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ JP PROJEKT S.R.O. Tatranská 6 974 11 Banská Bystrica jpauko@gmail.com, mobil:0904 947 276
KRESLIL	JAROSLAV PAUKO		
ZOD. PROJEKTANT	ING.V.PLINTOVIČ	INVESTOR : OBEC MALACHOV, ORTÚTSKA CESTA 145, 974 05 MALACHOV	
MIESTO STAVBY	MALACHOV		
NÁZOV STAVBY : BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MALACHOV ELEKTROINŠTALÁCIA			STUPEŇ PD DRS FORMÁT 4xA4 DÁTUM 05/2020 ZÁK. ČÍSLO 020-20-EL MIERKA ----
OBSAH VÝKRESU : ROZVÁDZAČ E-HR			Č. VÝKR.: EL-4