



HR  
 NAPOJENIE R-ŠOPA-AYKY-J 4x6mm<sup>2</sup>  
 SV1-CYKY-J 3Cx1,5mm<sup>2</sup>  
 SV2-CYKY-J 3Cx1,5mm<sup>2</sup>  
 Z3-CYKY-J 3Cx2,5mm<sup>2</sup>  
 Z400V-CYKY-J 5Cx2,5mm<sup>2</sup>  
 SWNO-CYKY-J 3Cx1,5mm<sup>2</sup>

HR  
 NAPOJENIE HR AYKY-J 4x25mm<sup>2</sup>-EXIST.  
 SV3-CYKY-J 3Cx1,5mm<sup>2</sup>  
 SV4-CYKY-J 3Cx1,5mm<sup>2</sup>  
 Z1-CYKY-J 3Cx2,5mm<sup>2</sup>  
 Z2-CYKY-J 3Cx2,5mm<sup>2</sup>  
 Z400V-CYKY-J 5Cx2,5mm<sup>2</sup>  
 VÝVOD R-KOTOLŇA CYKY-J 4x10mm<sup>2</sup>-EXIST.  
 VÝVOD R-KOTOLŇA CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup>-IMP.  
 Z4 E-BIKE-CYKY-J 3Cx2,5mm<sup>2</sup>

400V/16A  
 NAPOJENIE R-ŠOPA  
 AYKY-J 4x6mm<sup>2</sup> dl.25m  
 KRABICA KP

NABÍJACIA STANICA  
 E-BIKE  
 IP44  
 Z4  
 400V/16A

**LEGENDA:**

- A-LED SVIETIDLO, GREENLUX VIRGO II 4000K 40W (Typ 1) 3950lm 4000K a IP 20,-PRISADENE
- B-LED SVIETIDLO, GREENLUX DAISY VIRGO 840-40W/WF 4100lm 4000K a IP 20,-PRISADENE
- C-LED SVIETIDLO, GREENLUX LED SMART-R NW 18W 1200lm-PRISADENE/STROPNÉ
- D-LED REFLEKTOR, ZIPAR TRACK 40°/18W 1400lm 4000K 80Ra IP 20, (OMS)-PRISADENE
- E-LED SVIETIDLO, GREENLUX LED PERRY II MILK NW 35W 2300/1150/230lm-PRISADENE
- N-NÚDZOVÉ SVIETIDLO, NEDES LEL101 1x3W/3hod, IP 65
- S-POHYBOVÉ ČIDLO, SENSOR 20, 3-2000lx, 0-12m
- PIR2-S
- : SVETELNE OBVODY 1-CYKY-J 3Cx1,5mm<sup>2</sup>
- : ZÁSUVKOVÉ OBVODY 1-CYKY-J 3Cx2,5mm<sup>2</sup>
- : HLAVNÁ TRASA KÁBLOV

**LEGENDA MIESTNOSTÍ**

OZN.	NÁZOV, POPIS	M2	OZN.	NÁZOV, POPIS	M2
1	ROZHODCA	4,46	12	SKLAD	3,10
2	WC ŽENY	1,36	13	WC MUŽI	7,21
3	PREDSIEŇ	1,44	14	ŠATŇA	9,67
4	SKLAD	3,02	15	ŠATŇA	14,77
5	CHODBA	4,98	16	UMYVÁREŇ	10,57
6	ŠATŇA	12,12	17	KLUBOVŇA	24,33
7	UMYVÁREŇ	12,80	18	SKLAD	8,71
8	CHODBA	15,43	19	WC	2,07
9	ŠATŇA	17,20	20	SKLAD	6,50
10	SKLAD	5,94	21	ZÁDVERIE	1,62
11	CHODBA	14,05	22	SCHODISKO	9,75

ROZVODNÁ SIĚŤ :TN-S,3+N+PE, AC 50Hz,230/400V  
 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ) :IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,KRYTMI  
 OCHRANA PRI PORUCHE (PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ) :SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN ZVÝŠENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM  
 VONKAJŠIE VPLYVY :VIĎ PROTOKOL VONK. VPLYVOV

VYPRACOVAL	JAROSLAV PAUKO	HLAVNY PROJEKTANT:	ING.KAROL FRAŇO	PROJEKTOVÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ <b>IP PROJEKT</b> S.R.O. Tolianské 6 974 11 Banská Bystrica jpauko@gmail.com, mobil:0904 947 276
KRESLIL	JAROSLAV PAUKO	INVESTOR :	OBEC MALACHOV, ORTÚTSKA CESTA 145, 974 05 MALACHOV	
ZOD. PROJEKTANT	ING.V.PLINTOVIČ	NÁZOV STAVBY :	REKONŠTRUKCIA BUDOVY TJ SLOVAN MALACHOV BUČINA UL., PARC.Č. 1182 K.Ú. MALACHOV ELEKTROINŠTALÁCIA	
MIESTO STAVBY	MALACHOV	OBSAH VÝKRESU :	PŌDORYS PRÍZEMIA-ELEKTROINŠTALÁCIA	
				STUPEŇ PD : DSP FORMÁT : 3x44 DÁTUM : 02/2020 ZÁK. ČÍSLO : 014-20-EL MIERKA : M 1:75 Č. VÝKR.: <b>EL-2</b>